



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ24.Н00744

№ ПС 008068

Срок действия с 22.02.2023 г. по 21.02.2028 г.

ОКПД 2: 13.95.10.190
код ЕКПС
код ТН ВЭД: 3921909000

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСонус». ОГРН: 5167746365188.
Адрес: 121353, г. Москва, Сколковское шоссе, дом 32, этаж 1, помещение 7, комната 1.
Телефон: +7 (495) 128-11-33. E-mail: mail@tn-ss.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "ТехноСонус-Центр". ОГРН: 1133328003599.
Юридический адрес (место нахождения): РФ, 600014, Владимирская область, город
Владимир, улица Лакина, дом 4, помещение 35; Фактический адрес (место осуществления
деятельности): РФ, 601352, Владимирская область, Судогодский район, п. Бег, ул.
Механизаторов, д.1, литер А. Телефон: +7 (4922) 52-20-56. E-mail: mail@tn-ss.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ССБК RU.ПБ24, Орган по сертификации «НТЦ «СТАРТ», 129347, город Москва,
улица Холмогорская, дом 2, корпус 3, Э 1, пом XV К 15 ОФ 75., тел. +7(495)125-24-
74, e-mail: ntc.start@bk.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Панели декоративно-отделочные акустические стеновые и подвесные на основе
искусственного войлока, марки «Хофтек (Hoftech)», изготовленные в соответствии с
ТУ 13.95.10-004-21056832-2023.

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2:
группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94, п.7, метод 2;
группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96;
коэффициент дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.18;
группа токсичности – Т2 (умеренноопасные по токсичности продуктов горения) по
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний №0821/СТ-23 от
06.02.2023 г., Испытательная лаборатория «Научно-технический
центр «СТАРТ». Свидетельство о подтверждении компетентности
№ ССБК RU.21ПБ22 до 16.04.2024 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 13.95.10-004-21056832-2023.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации - 4с

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

С.В. Смолич

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Д.В. Поленов

