



**Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Головной центр гигиены и эпидемиологии**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

Зам. руководителя Органа инспекции



А.И. Петухов

М.п.

от «18» 06 2019 г.

№ 1444/С/2019

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 5526/19 от 13.06.2019 от организации-заявителя по договору с ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России: ООО «Сервиль», Россия, 142281, г. Протвино, проезд Северный, 3-65

Организация-получатель экспертного заключения: ООО «ТехноСонус»

Адрес: 121353, Россия, г. Москва, Сколковское шоссе, дом 32, этаж 1, помещение 7.
Фактический адрес: 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская 47А

Организация-изготовитель: ООО «Тэксникал консалтинг»

Адрес: 445043, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Окраинная, дом №10, офис 1.

Наименование продукции: Полотно для гидро-звукоизоляции толщиной от 4мм до 5.3мм марок «Звукоизол», «Звукоизол ST», «Звукоизол Гидро», «Звукоизол М (металлизированный)», «Звукоизол Морозостойкий» и «Лента Звукоизол» для устройства конструкций гидро-звукоизоляционных полов в качестве упругой гидроизолирующей и теплоизолирующей прокладки между плитами перекрытий и выравнивающей стяжкой

Код ТН ВЭД: 6807 100 00 9

Область применения: жилые, промышленные, сельскохозяйственные, общественные и офисные здания, зрелищные и спортивные сооружения, бассейны и стадионы, церкви, санаторно-курортные учреждения, крытые и открытые паркинги, аэропорты и ж/д вокзалы, предприятия торговли, а также образовательные учреждениях.

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя, ТУ 5763-001-81846463-2010, ГОСТ 23499-2009, ГОСТ 2678-94.

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение

экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 5763-001-81846463-2010, ГОСТ 23499-2009, ГОСТ 2678-94.

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 2-СХТ-715-19 от 10 июня 2019 г., выданному ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.)) типовые образцы («Полотно для гидро-звукоизоляции марка «Звукоизол» для устройства конструкций гидро-звукоизоляционных полов в качестве упругой гидроизолирующей и теплоизолирующей прокладки между плитами перекрытий и выравнивающей стяжкой») указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, разделы 6, 11)

Вещества, показатели (факторы),

№	Определяемые показатели	Единица измерения	значение и допуск показателя-«не более»	НД на метод испытания	№ пробы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7
2	Формальдегид	мг/м ³	0,1	МУК 4.1.1272-03	715СХТ	< 0,001 < 0,001
3	Водород цианистый	мг/м ³	0,01	МР 01.022-07	715СХТ	< 0,001 < 0,001
4	Бутилацетат	мг/м ³	0,1	МР 01.022-07	715СХТ	< 0,04 < 0,04
5	Спирт изопропиловый	мг/м ³	0,2	МР 01.022-07	715СХТ	< 0,01 < 0,01
6	Спирт метиловый	мг/м ³	0,5	МР 01.022-07	715СХТ	< 0,2 < 0,2
7	Этиленгликоль	мг/м ³	0,3	МР 01.022-07	715СХТ	< 0,001 < 0,001
8	Ацетальдегид	мг/м ³	0,01	РД 52.04.186-89	715СХТ	< 0,01 < 0,01
9	Запах	балл	2	МУ 2.1.2.1829-04	715СХТ	1
10	Индекс токсичности	%	70-120	МР №29 ФЦ/4746	715СХТ	84,0
11	Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (²²⁶ Ra, ²³² Th, ⁴⁰ K)	бк/кг	370	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006	715СХТ	78,50±29,73

По результатам проведенных испытаний продукции: Полотно для гидро-звукоизоляции толщиной от 4мм до 5.3мм марок «Звукоизол», «Звукоизол ST», «Звукоизол Гидро»,

«Звукоизол М (металлизированный)», «Звукоизол Морозостойкий» и «Лента Звукоизол» для устройства конструкций гидро-звукоизоляционных полов в качестве упругой гидроизолирующей и теплоизолирующей прокладки между плитами перекрытий и выравнивающей стяжкой, отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, разделы 6, 11), **не установлено.**

Протокол испытаний, указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с документацией изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Полотно для гидро-звукоизоляции толщиной от 4мм до 5.3мм марок «Звукоизол», «Звукоизол ST», «Звукоизол Гидро», «Звукоизол М (металлизированный)», «Звукоизол Морозостойкий» и «Лента Звукоизол» для устройства конструкций гидро-звукоизоляционных полов в качестве упругой гидроизолирующей и теплоизолирующей прокладки между плитами перекрытий и выравнивающей стяжкой, **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, разделы 6, 11)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.**

Врач по общей гигиене



А.В. Борماشов