



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ41.Н00018

№ ПС 008835

Срок действия с 07.11.2023 г. по 06.11.2028 г.

Код ОКПД 2 23.99.19.110

Код ТН ВЭД 6806

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО «ТехноСонус», адрес: 123308, город Москва, Хорошёвское ш, д. 43. ОГРН: 5167746365188 телефон +7 (495) 128-11-33, e-mail: mail@tn-ss.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ООО «ТехноСонус-Центр», адрес: РФ, 600014, Владимирская область, г. Владимир, улица Лакина, дом 4, помещение 35; Место осуществления деятельности: РФ, 601352, Владимирская область, Судогодский район, п. Бег, ул. Механизаторов, д.1, литер А. ОГРН: 1133328003599, телефон: +7 (4922) 52-20-56, e-mail: mail@tn-ss.ru

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «ГОСТЭК» Общества с ограниченной ответственностью «ГостЭнергоКонтроль», 117105, Москва г, Нагатинский 1-й проезд, дом № 2, комната 5., тел. +7(499)229-29-45, e-mail: info@gostek.ru. ОГРН 1197746566984. Свидетельство № ССБК RU.ПБ41 до 31.07.2026

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Быстроразъемные тепло-звукоизоляционные чехлы ТС, изготовленные из материалов см. бланк приложения ПС \*\*\*\*, выпускаемые по ТУ 23.99.19-006-21056832-2023. Серийный выпуск.

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА

ГОСТ 30244-94 (п. 7 метод 2) – группа горючести Г1; ГОСТ 30402-96 – группа воспламеняемости В1; ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18) – группа дымообразующей способности Д2; ГОСТ 12.1.044-89 (4.20) – группа токсичности продуктов горения Т2.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 018/11-23-ПБ39 от 30.10.2023 г., Испытательная лаборатория «ГостЭк» аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ39 до 31.07.2026 г. Акт анализа состояния производства № 006/23 от 25.07.2023 г. Орган по сертификации «ГОСТЭК», аттестат аккредитации № ССБК RU.ПБ41 до 31.07.2026 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация, сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.04ИБФ1.OC27.00031, орган выдавший сертификат: ООО «ГОСТЭК» регистрационный номер № РОСС RU.32001.04ИБФ1.OC27

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Ю.С. Гостев

В.С. Глинов





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ41.Н00018

№ ПС 005774

### Приложение № 1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата

**Верхний слой** – стеклоткань, стеклоткань с высокотемпературной пропиткой, стеклоткань армированная стальной нитью, ПВХ-ткань, полиэфирная ткань, полипропиленовая ткань, арамидная ткань, кремнеземная ткань, сетка проволочная из стали;

**Утеплитель** – вспененный каучук, а также комбинация материалов: вспененный каучук и минеральная вата, вспененный каучук и аэрогель, вспененный каучук и керамическое стекловолокно, вспененный каучук и кремнеземное волокно;

**Нижний слой** – стеклоткань, стеклоткань с высокотемпературной пропиткой, стеклоткань армированная стальной нитью, ПВХ-ткань, полиэфирная ткань, полипропиленовая ткань, арамидная ткань, кремнеземная ткань, сетка проволочная из стали

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Ю.С. Гостев

В.С. Глинов

