



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ41.Н00023

№ ПС 008840

Срок действия с 25.12.2023 г. по 24.12.2028 г.

Код ОКПД 2 23.14.12
Код ТН ВЭД

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

ООО «ТехноСонус», адрес: 123308, город Москва, Хорошёвское ш, д. 43. ОГРН: 5167746365188 телефон +7 (495) 128-14-33, e-mail: mail@tn-ss.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

ООО «ТехноСонус-Центр», адрес: РФ, 600014, Владимирская область, г. Владимир, улица Лакина, дом 4, помещение 35; Место осуществления деятельности: РФ, 601352, Владимирская область, Судогодский район, п. Бег, ул. Механизаторов, д.1, литер А. ОГРН: 1133328003599, телефон: +7 (4922) 52-20-56, e-mail: mail@tn-ss.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «ГОСТЭК» Общества с ограниченной ответственностью «ГостЭнергоКонтроль», 117105, Москва г. Нагатинский 1-й проезд, дом № 2, комната 5., тел. +7(499)229-29-45, e-mail: info@gostek.ru. ОГРН 1197746566984. Свидетельство № ССБК RU.ПБ41 до 31.07.2026

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Защитное покрытие, марок Изолпротект Пром АЛ, Изолпротект Пром АЛ СМК, Изолпротект Стандарт АЛ, Изолпротект Стандарт АЛ СМК, выпускаемые по ТУ 23.14.12-008-21056832-2023. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА

ГОСТ 30244-94 (п. 7 метод 2) – группа горючести Г1; ГОСТ 30402-96 – группа воспламеняемости В1; ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18) – группа дымообразующей способности Д2; ГОСТ 12.1.044-89 (4.20) – группа токсичности продуктов горения Т2.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 023/12-23-ПБ39 от 15.12.2023 г. Испытательная лаборатория «ГостЭк» аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ39 до 31.07.2026 г. Акт анализа состояния производства № 014/23 от 21.11.2023 г. Орган по сертификации «ГОСТЭК», аттестат аккредитации № ССБК RU.ПБ41 до 31.07.2026 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 23.14.12-008-21056832-2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Ю.С. Гостев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.С. Глинов

