

Система добровольной сертификации «НОВА»

№РОСС RU.33039.OC04ПБ в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

РОСС RU.33039.OC04ПБ.00212

(номер сертификата соответствия)

Срок действия с 25.09.2025 по 24.09.2030

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU. 33039.OC04ПБ, Общество с ограниченной ответственностью «НОВА», Россия, 302001, Орловская область, г. Орёл, ул. Зелёный Ров, Владение 15, ИНН: 5700011470, ОГРН: 1245700004120, email: zhitkov@nova-sert.ru

ПРОДУКЦИЯ Полотно для гидро-звукоизоляции от 4 мм до 5,3 мм, марок:
«Звукоизол», «Звукоизол 100», «Звукоизол ST», «Звукоизол Гидро», «Звукоизол М»
(металлизированный), «Звукоизол Морозостойкий», «Лента Звукоизол» (см. приложение
№0015360, №0015361).
Серийный выпуск.

код ОКПД 2
23.99.12

код ТН ВЭД
6807 10 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 23.99.19-032-21056832-2022 «Материал рулонный звукоизоляционный прокладочный «СтопЗвук-М»/ «ШИМ-100 Гидро»/ «Звукоизол Флор» и «Звукоизол Гидро»; ГОСТ 23409-2009 «Материалы и изделия звукоизоляционные и звукопоглощающие строительные Общие технические условия»; ГОСТ 25609-83 «Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов»; ГОСТ 2678-94 «Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСОНУС-ЦЕНТР», Юридический адрес: Россия, 600014, Владимирская область, город Владимир, улица Лакина, дом 4, помещение 35; Адрес производства: Россия, 601352, Владимирская область, Судогодский район, п. Бег, ул. Механизаторов, д.1, ИНН: 3328490915, ОГРН: 1133328003599, телефон: +7 (4922) 49-45-95, электронная почта: mail@tn-ss.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСОНУС», Адрес: Россия, 121353, г. Москва, Можайский р-н, Сколковское шоссе, д 32, помещ. 7 ком 1, ИНН: 7731336633, ОГРН: 5167746365188, телефон: +7 (495) 128-11-33, электронная почта: mail@tn-ss.ru

НА ОСНОВании Протокол испытаний (исследований) № 00235-ПИН от 19.09.2025г. Испытательная лаборатория ООО «НОВА», аттестат аккредитации № РОСС RU. 33039.ИЛ04ПБ от 2024-11-22.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020).
Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Руководитель органа
по сертификации

Эксперт

подпись

подпись

В.И. Житков
инициалы, фамилия

М.М. Ветров
инициалы, фамилия

Система добровольной сертификации «НОВА»

№РОСС RU.33039.ОС04ПБ в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

РОСС RU.33039.ОС04ПБ.00212

(номер сертификата соответствия)

Приложение №1

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата
соответствия

код ОКПД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Соответствует
23.99.12	Индекс снижения ударного шума: ≥ 27 дБ (при стяжке от 4 см)	Соответствует требованиям актуализированного СНиП 23-03-2003 и межгосударственному ГОСТ 23499-2009 «Материалы и изделия строительные звукопоглощающие и звукоизоляционные. Классификация и общие технические условия» и рекомендован к применению в качестве звукопоглощающих прокладок в строительных конструкциях при устройстве плавающих полов с повышенными требованиями звукоизоляции ударного шума.
23.99.12	Коэффициент теплопроводности: 0,038 Вт/м·К	Отнесен к высокoeffективным теплоизоляционным материалам, отвечает требованиям СНиП 23-02-2003 и межгосударственному ГОСТ 25609-83 «Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов». Рекомендован к применению в качестве теплозащитных прокладок в строительных конструкциях плавающих полов, а также в качестве прокладочного материала под напольные покрытия.
23.99.12	Показатель теплоусвоения: $\leq 8,5$ Вт/м ² С°	Соответствует
23.99.12	Водопоглощение в течении 24Ч: $\leq 1\%$	Соответствует
23.99.12	Выдерживает водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа в течение 2 ч	По показателям водопоглощения и водонепроницаемости рекомендован в качестве гидроизоляции в конструкциях стяжек межэтажных перекрытий внутренних жилых помещений, зданий и сооружений. Отвечает требованиям ГОСТ 2678-94 «Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные».
23.99.12	Динамический модуль упругости при нагрузке: $\leq 0,7$ МПа	Соответствует
23.99.12	Разрывная сила при растяжении: 70Н	Соответствует
23.99.12	Гибкость на оправке радиусом $(25,0 \pm 0,2)$ мм, при температуре минус 5°С: Трещин, порывов нет	Соответствует



Руководитель органа
по сертификации

Эксперт

В.И. Житков
инициалы, фамилия

М.М. Ветров
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «НОВА» № РОСС RU.33039.04АНВ0 и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля.