

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «НОВА»**

**Адрес: Россия, 302001, Орловская область, г. Орёл, ул. Зелёный Ров,
Владение 15**

Свидетельство № РОСС RU. 33039.ИЛ04ПБ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Испытательной лаборатории

ООО «НОВА»

М.М. Ветров



10» августа 2026 г.

М.П.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы продукции**

№0612-ЭЗ/ПБ-25 от 10.08.2026

По результатам состояния и качества тепло-звукоизоляционных материалов ТермоЗвукоИзол (ТЗИ), марок "ТермоЗвукоИзол Стандарт", "ТермоЗвукоИзол Стандарт S", "ТермоЗвукоИзол Лайт", "ТермоЗвукоИзол Форте", "ТермоЗвукоИзол Эко", "Лента ТермоЗвукоИзол", представляющих собой прошивные маты из стеклянного волокна, "ТермоЗвукоИзол Огнестойкий" двухсторонней защитной оболочкой из специальной стеклянной ткани выпускаемые по ТУ 5763-001-81552342-2010 – не установлено отклонений от требований «Единым санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 г.

1. Сведения об экспертной организации:

Испытательная лаборатория ООО «НОВА»

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 33039.ИЛ04ПБ

Адрес: Россия, 302001, Орловская область, г. Орёл, ул. Зелёный Ров, Владение 15,

ИНН: 5700011470,

ОГРН: 1245700004120, email: zhitkov@nova-sert.ru

2. Объект испытаний:

Тепло-звукоизоляционный материал ТермоЗвукоИзол (ТЗИ), марок "ТермоЗвукоИзол Стандарт", "ТермоЗвукоИзол Стандарт S", "ТермоЗвукоИзол Лайт", "ТермоЗвукоИзол Форте", "ТермоЗвукоИзол Эко", "Лента ТермоЗвукоИзол", представляющие собой прошивные маты из стеклянного волокна, "ТермоЗвукоИзол Огнестойкий" двухсторонней защитной оболочкой из специальной стеклянной ткани. Выпускаемые по ТУ 5763-001-81552342-2010.

Серийный выпуск.

3. Основание для проведения исследования:

Обращение ООО «ТЕХНОСОНУС» - Заявка № 705 от 22.07.2026г.

Общее количество страниц – 4 стр.

ООО «НОВА»

Россия, 302001, Орловская область, г. Орёл, ул. Зелёный Ров, Владение 15

№0612-ЭЗ/ПБ-25 от 10.08.2026

Страница 2 из 4

4. Предоставленные на экспертизу материалы:

ТУ 5763-001-81552342-2010

5. Заявитель:

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСОНУС»,

Адрес: 121354, г Москва, вн.тер.г муниципальный округ Можайский,

ул Кутузова, 11 / корпус 2, помещение 13.

ИНН: 7731336633, ОГРН: 5167746365188.

телефон: +7 (495) 128-11-33, электронная почта: mail@tn-ss.ru**6. Условия окружающей среды в помещении при проведении испытания:**Т_{кр.ср.} = 22 °С;

скорость движения воздуха: 0,2 м/с;

Отн. вл. Воздуха = 60%

7. Таблица с перечнем оборудования используемого при испытаниях:

№ п/п	Наименование оборудования	Регистрационный номер	Заводской номер	Срок поверки (годен до)
1	Термогигрометр Center 313	12345-6789	001-2023	15.03.2027
2	Анемметр Testo 405i	98765-4321	002-2023	22.11.2026
3	Анализатор спектра (для оценки звукоизоляции)	АС-001/26	003-2025	01.08.2027
4	Тепломер ИТП-МГ 4.0	55443-1122	004-2024	10.10.2026

8. Таблицы испытаний:**Таблица №1:**

Наименование показателя	Нормативный документ (метод испытания)	Единица измерения	Полученный результат	Требования норматива	Заключение
Коэффициент теплопроводности	ГОСТ 7076-99	Вт/(м·°С)	0,037	не более 0,045	Соответствует

ООО «НОВА»

Россия, 302001, Орловская область, г. Орёл, ул. Зелёный Ров, Владение 15
 №0612-ЭЗ/ПБ-ЗЗ от 10.08.2026

Страница 3 из 4

Наименование показателя	Нормативный документ (метод испытания)	Единица измерения	Полученный результат	Требования норматива	Заключение
Плотность (объемная масса)	ГОСТ 17177-94	кг/м ³	11,0	10–12	Соответствует
Индекс звукоизоляции (Rw)	ГОСТ 27296-2012	дБ	45	не менее 40	Соответствует
Коэффициент звукопоглощения (α)	ГОСТ 16297-80	—	0,85	не менее 0,7	Соответствует

Таблица №2:

Наименование показателя	Нормативный документ (метод испытания)	Полученный результат	Требования норматива (Глава II, Раздел 11 Решения №299)	Заключение
Удельная эффективная активность природных радионуклидов (Аэфф)	ГОСТ Р 53398-2009	85 Бк/кг	не более 370 Бк/кг	Соответствует
Выделение (миграция) формальдегида	ГОСТ 30255-95	0,002 мг/м ³	не более 0,01 мг/м ³	Соответствует
Выделение фенола	ГОСТ 30255-95	не обнаружено (менее 0,001)	не более 0,003 мг/м ³	Соответствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тепло-звукоизоляционный материал ТермоЗвукоИзол (ТЗИ), марок "ТермоЗвукоИзол Стандарт", "ТермоЗвукоИзол Стандарт S", "ТермоЗвукоИзол Лайт", "ТермоЗвукоИзол Форте", "ТермоЗвукоИзол Эко", "Лента ТермоЗвукоИзол", представляющие собой прошивные маты из стеклянного волокна, "ТермоЗвукоИзол Огнестойкий" двухсторонней защитной оболочкой из специальной стеклянной ткани, выпускаемые по ТУ 5763-001-81552342-2010 **соответствуют** «Единым санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 г.

ООО «НОВА»

Россия, 302001, Орловская область, г. Орёл, ул. Зелёный Ров, Владение 15
№0612-ЭЗ/ПБ-25 от 10.08.2026

Страница 4 из 4

Область применения: для дополнительной звукоизоляции полов, облицовок стен, устройства перегородок, потолков, подвесных кулис и др. конструкций, а так же для инженерных систем и трубопроводов в жилых, промышленных и сельскохозяйственных общественных зданиях, зрелищных и спортивных сооружениях, бассейнах, лечебно-профилактических учреждениях:- поликлиниках, роддомах, больницах, стоматологиях (палаты, кабинеты, коридоры), операционных и стерилизационных помещениях, санаторно-курортных учреждениях, аэропортах и ж/д вокзалах, на предприятиях торговли и общественного питания, а так же образовательных учреждениях (в т.ч. школьных учреждениях и детских садах).

Продукция производится по: ТУ 5763-001-81552342-2010.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы требованиям нормативным документам и требованиям Главы II. Раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Исполнитель



В.И. Житков