

ИЛ ООО «Прогресс» Экспертное заключение № 3641-ПРО/24 от 10.07.2024 г.



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «Прогресс»

115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской,
 переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635,
 ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru
 Регистрационный № РОСС RU.32766.04ПССО.ИЛ01 от 2023-01-17

Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Прогресс»

А.В. Широков

«10» Июля 2024г.

Экспертное заключение

№ 3641-ПРО/24 от 10.07.2024 г.

Материал №1 САУНДЕК

1. Перечень объектов экспертизы:

Материал №1 САУНДЕК (SOUNDEC).

2. Наименование нормативно-технической, проектной документации:

ТУ 5537-001-97462894-2015.

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010. №299.

3. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСОНУС»,

Адрес: 123308, г Москва, Хорошевский р-н, Хорошевское шоссе, д 43, ИНН: 7731336633, ОГРН: 5167746365188.

4. Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСОНУС-ЦЕНТР» (ООО «ТЕХНОСОНУС-ЦЕНТР»).

Адрес (место нахождения): 600014, Россия, Владимирская область, город Владимир, улица Лакина, дом 4, помещение 35. Адрес производства продукции: 601352, Россия, Владимирская область, Судогодский район, п. Бег, ул. Механизаторов, д. 1, литер А.

5. Основание для проведения экспертизы заявление № 3641 от 01 Июля 2024 г.

6. Представленные на экспертизу материалы:

- Протокол испытаний №3638-ПРГ/24 от 01.07.2024, выданный Испытательной лабораторией ООО «ПРОГРЕСС», юр. адрес: город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Дюковское-Стрешнево, Полесский проезд, д. 16, стр. 1, помещение 9/1/2, офис 36

ИЛ ООО «Прогресс» Экспертное заключение №3641-ПРГ/24 от 10.07.2024 г.

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

- ТУ 5537-001-97462894-2015.

7. Экспертиза проведена на соответствие:

ТУ 5537-001-81552342-2015 «Плиты. Фибролитовые на портландцементе»
 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требованиям к
 продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору
 (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010. №299.

8. В ходе экспертизы установлено:

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1	Толщина, мм	14/25±1	12	ТУ 5537-001-81552342-2015
2	Плотность, кг/м ³	400/650	400	ТУ 5537-001-81552342-2015
3	Длина, мм	(2400) ±1	2400	ТУ 5537-001-81552342-2015
4	Ширина, мм	(600) ±2	600	ТУ 5537-001-81552342-2015
5	Влажность, %, не более	17	17	ТУ 5537-001-81552342-2015
6	Разбухание по толщине за 24ч, %, не более	6	4	ТУ 5537-001-81552342-2015
7	Водопоглощение за 24 ч, %, не более	50	42	ТУ 5537-001-81552342-2015
8	Сколы кромки	Допускаются неполные сколы кромки по толщине длиной не более 40 мм, глубиной не более 1/2 толщины плиты	Отсутствуют	ТУ 5537-001-81552342-2015
9	Скол угла	Не допускается размером более 7x7 мм	Отсутствуют	ТУ 5537-001-81552342-2015
10	Расслоения по толщине, посторонние включения	Не допускаются	Отсутствуют	ТУ 5537-001-81552342-2015
11	Незначительные цементные включения	Не допускаются, если площадь	Отсутствуют	ТУ 5537-001-81552342-2015

ИЛ ООО «Прогресс» Экспертное заключение № 3641-ПРГ/24 от 10.07.2024 г.

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
		включения более 10-15 см ²		
12	Активность 40К, Бк/кг	Не нормируется	255±86	
13	Активность 232Th, Бк/кг	Не нормируется	18±10	МВИ №40090.3Н700,
14	Активность 226Ra, Бк/кг	Не нормируется	14±7	МВИ №40090.4Г006
15	Эффективная удельная активность природных радионуклидов, Бк/кг	Не более 370	65±27	
16	Удельная эффективная активность цезия-137, Бк/кг	Не более 300	12±4	МВИ №40090.4Г006

Область применения продукции:

для применения в качестве акустических панелей при отделке стен и потолков или акустических свободно висящих элементов (баффлов) в медицинских и лечебно профилактических учреждениях (в том числе с возможностью проведения влажной очистки и дезинфекции) в поликлиниках, роддомах, больницах, стоматологиях (палаты, кабинеты, коридоры), в детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, домах инвалидов и престарелых, а также для других помещений категории А: в жилых, общественных, административных, производственных, вспомогательных, промышленных и сельскохозяйственных зданиях, зрелищных и спортивных сооружениях, бассейнах, санаторно-курортных учреждениях, учреждениях отдыха, служебных помещениях с постоянным пребыванием людей в зданиях управления, аэропортах и ж/д вокзалах, на предприятиях торговли и общественного питания, а также образовательных учреждениях (в т.ч. школьных учреждениях и детских садах) и других объектах типа Б и В

9. Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Протокол испытаний №3638-ПРГ/24 от 01.07.2024, выданный Испытательной лабораторией ООО «ПРОГРЕСС», юр. адрес: город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, Полесский проезд, д. 16, стр. 1, помещение 9/1/2, офис 36
Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09.

ИЛ ООО «Прогресс» Экспертное заключение № 3641-ПРГ/24 от 10.07.2024 г.

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Материал №1 САУНДЕК (SOUNDEC), **выпускаемый** Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСОНУС-ЦЕНТР» (ООО «ТЕХНОСОНУС-ЦЕНТР»). Адрес (место нахождения): 600014, Россия, Владимирская область, город Владимир, улица Лакина, дом 4, помещение 35. Адрес производства продукции: 601352, Россия, Владимирская область, Судогодский район, п. Бер, ул. Механизаторов, д. 1, литер А, **соответствует:** ТУ 5537-001-81552342-2015, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010. №299.

Исполнитель

И.В. Антонова

Настоящее экспертное заключение распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).
Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего заключения без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».
Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.