

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№RU.C-RU.AД67.В.00341/20

## ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0028131

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСОНУС-ЦЕНТР», ОГРН 1133328003599  
Юридический адрес: 600014, Владимирская область, город Владимир, улица Лакина, дом 4, РОССИЯ.  
Фактический адрес: 600014, Владимирская область, город Владимир, улица Лакина, дом 4, РОССИЯ,  
телефон: +7 4922 52-20-56, адрес электронной почты: mail@tn-ss.ru

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСОНУС-ЦЕНТР»  
Юридический адрес: 600014, Владимирская область, город Владимир, улица Лакина, дом 4, РОССИЯ.  
Фактический адрес: 601352, Владимирская область, Суздогодский район, поселок Бег, улица Механизаторов, дом 1, РОССИЯ.  
телефон: +7 4922 52-20-56, адрес электронной почты: mail@tn-ss.ru

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (ОС ООО "Биквест-Центр"),  
115088, Россия, город Москва, улица Шарикополшипниковская, дом 4, корпус 4, телефон: +7(495) 980-51-17, факс  
+7(495) 980-51-17, ОГРН 1165005050396, регистрационный номер RA.RU.10АД67 от 06.04.2017 г., орган по  
аккредитации - Федеральная служба по аккредитации.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели для внутренней отделки помещений звукопоглощающие  
марки «SAB Acoustic Premium (САБ Акустик Премиум)» из  
вспененного меламина, толщиной от 20 до 200 (мм), плотностью от  
10 до 15 (кг/м³), выпускаемые по ТУ 5767-001-17046070-2015.  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД2): 22.23.19

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3921190000

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ).  
Класс пожарной опасности строительных материалов - КМ1. (См. приложение - бланк № 0021813)

## ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № БЦ20-07-30/2 от 30.07.2020 г. ИЛ ООО "Биквест-Центр", аттестат аккредитации RA.RU.21АН91 от 14.10.2016 г. 140203, Россия, Московская область, город Воскресенск, улица Гиганта, дом 2  
Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции ОС ООО "Биквест-Центр" от 17.06.2020 г.

## ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5767-001-17046070-2015

## СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

03.08.2020

по

02.08.2023

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Д.О. Миняев

П.Ю. Смолин



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.АД67.В.00341/20

(обязательная сертификация)

№ 0021813

Сведения о национальных стандартах ( сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 п. 7, Метод II	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразования – с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности – умеренно опасные (Т2)



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*(Handwritten signature)*  
подпись

Д.О. Минаев

инициалы, фамилия

П.Ю. Смолин

инициалы, фамилия